

Dunaújváros Megyei Jogú Város**Jegyzője**

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. telefon: (25) 544-212
e-mail: jegyzo@dunaujvaros.hu DMJVPH (KRID: 600184954)

Iktatószám: KP/41367-~~46~~⁴⁶/2025Tárgy: közgyűlésen elhangzott képviselői
kérdésre adott válasz**Badó Péter képviselő úr részére**(e-mail: badopeter1977@gmail.com)**Tisztelt Badó Péter Képviselő Úr!**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2025. augusztus 7-ei ülésén az alábbi kérdést tette fel:

„Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Jó reggelt kívánok. A 3-as, közbeszerzési pályázat kiírásával kapcsolatban a következő meglátásokat szeretném tenni. Igyekeztem a rövid idő ellenére alaposan átolvasni az elején a hozzám eljuttatott anyagot. Egyrészt javasolnám, hogy a karbantartások fogalma, amely a 19. oldalon van, ki kellene bővíteni talán a lámpatisztítás fogalmával is, illetve kibővíteni egy úgynevezett mérési definícióval. Nem találtam arra vonatkozóan információt, hogy a cserék, javítások után a fénytechnikai paramétereket, közvilágítás esetén mondjuk a megvilágítást hogyan fogjuk mérni, mert a dokumentumban annyit találtam, hogy a javítás során az eredeti fényforrás fényerejével, típusával megegyező fényforrást köteles az ajánlattevő beszerezni. Illetve később még találtam benne egy olyan részt, hogy a felek a szerződés időtartama alatt 4 alkalommal átfogó ellenőrző bejárást tartanak. A bejárásokat a megrendelő rendeli el, és a vállalkozóval való előzetes egyeztetést követően kerül lebonyolításra. A bejárás célja a közvilágítás pillanatnyi helyzetének felmérése. És habár megértem, hogy rengeteg eltérő típusú és hatásfokú lámpa található a városunkban, ugye itt ilyen 4600 lámpáról beszélünk, amelyek eltérőek, mégis ezen bejárások alatt a közvilágításra vonatkozóan milyen direktívát fogunk figyelembe venni? Ugye gondolok itt egy csere után ránézünk, ez olyan fényes, mint a csere előtt volt, tehát pontosítva a kérdésemet, a cserék után, illetve a közbejárás, illetve a bejárások alatt a fényerősség mérésének a módszertanát hogyan határoztuk meg, erre lennék kíváncsi. Köszönöm”

Kérdésére az alábbi tájékoztatást tudom adni.

A karbantartások fogalmának pontosítására vonatkozó javaslatát rögzítettük, így a kiküldésre kerülő ajánlattételi felhívás már tartalmazza mind a lámpatisztítást, mind az ehhez kapcsolódó pontosításokat.



A fényerő mérésével kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy meghibásodás esetén kizárólag az eredeti kiviteli tervekben szereplő, azokkal megegyező típusú és paraméterű fényforrást lehet visszaépíteni. Ez garantálja, hogy a fényerő és a megvilágítás az eredeti állapotnak megfelelő legyen.

A rendszeres bejárások célja nem egyedi fényerőmérések elvégzése, hanem a közvilágítás teljes állapotának vizsgálata, a működőképesség és a karbantartási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése. Azért nincs előírva kötelező új fénymérési jegyzőkönyv, mert az azonos típusú fényforrás visszaépítésével az eredeti paraméterek helyreállnak, így a megfelelőség mérhető és egyértelmű.

Amennyiben a gyakorlatban olyan helyzet adódna, amely mégis indokolná fénytechnikai mérés alkalmazását, annak lehetőségét természetesen a Megrendelő fenntartja.

Bízom benne, hogy válaszzal sikerült megnyugtató tájékoztatást adnom a felmerült kérdéseire.

Tisztelettel:


Dr. Molnár Attila
jegyző