



Ajtótartó mágnessel szerelt tűzgátló ajtó.

Ajtótartó mágnessel szerelt tűzgátló ajtó.

Ajtótartó mágnessel szerelt tűzgátló ajtó.

Konyhai központi szellőzés leállítása

**MEGJEGYZÉS:**  
A tűzszakasz határokon átvezetett kábelek esetén, az átvezetéssel érintett szerkezetre előírt tűzállósági határértékű tűzgátló tömítést kell alkalmazni!

**Rajzjelek:**

TJK	Intelligens tűzjelző központ az oldalfalra szerelve (H=1,50 m) (H=1,50 m)	SZ	Külső hang- és fényjelző
Vezérlő modul	Vezérlő modul	Tűzjelző nyomvonal	Tűzjelző nyomvonal
Optikai füstérzékelő	Optikai füstérzékelő a mennyezetre szerelve	Tűzjelző nyomvonal 1x2x1,0 mm²	Tűzjelző nyomvonal 1x2x1,0 mm²
Hőérzékelő	Hőérzékelő a mennyezetre szerelve	JB-H(S)H tűzálló kábelzés	JB-H(S)H tűzálló kábelzés
Hőérzékelő	Hőérzékelő a mennyezetre szerelve	JB-H(S)H tűzálló kábelzés	JB-H(S)H tűzálló kábelzés
Kézi jelzésadó	Kézi jelzésadó az oldalfalra szerelve (a padlóól H=1,5 m)	Lezáró ellenállás	Lezáró ellenállás
Belső hangjelző	Belső hangjelző az oldalfalra szerelve	Ajtótartó mágnes	Ajtótartó mágnes
Belső hang- és fényjelző	Belső hang- és fényjelző az oldalfalra szerelve		

<b>SIGNAL OFFICE</b> Tűz- és Munkavédelmi Tervező- Szolgáltató Kft.		Cím: 3729 Békás, Csalogárdi út 31. II./33. Tel.: +362024-4038 Web: www.signal.hu E-mail: info@signal.hu
Dokumentum: 2016. november TJ-10/1201611	Levelezési megnevezés: <b>MAKK MARCI BÖLCSŐDE</b> 2400 DUNAJÁRÓK, MARCIUS IS. TÉR 11., IRSZ.: 790/57	Tervező: Szilvi Lajos
Méretarány: M=1:100	Projekt: INTELLIGENS TŰZJELZŐ RENDSZER TERV FÖLDSZINTI NYOMVONAL	Projekt: Dunajvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata 2400 Dunajváros, Vasvári Pál utca 1-3. E-mail: info@duhajvaros.hu
1.0		