



- Jelmagyarázat:
- Aereco EMM-716 parabeszívóztól részszellőző, hűtő-0m³/h, (dp=40Pa)
 - hőző: standard esővédő rács AEA731(16hPa)
 - Aereco EAF-309 parabeszívóztól részszellőző, V=70m³/h, (dp=40Pa), nyílt égésterű gázkészülékhez
 - hőző: standard esővédő rács AEA731(16hPa)
- alsó-feleő ábrítás (DRR-500X100)

Darabjegyzék:

1 - Aereco VTZ-1075 integrált nyomáscsökkentővel vezérelt ford. sz. szabályzott levegőventilátor, V=500m³/h, dp=60Pa, U=230V, P_{max}=63W, IP24, m=10kg, Csatl. 0220U, HozzáAVT-R-0 standard függőleges lábazat laposlejtőre, Vezetékes, viharos tervek szerint (idekapszolóford, nappali és szobák) U=VTZ-1075 U=230V nyomáscsökkentővel vezérelt ford. sz. szabályzott levegőventilátor, V=1000m³/h, dp=100Pa, U=230V, P_{max}=168W, IP24, m=19kg, Csatl. 0250, HozzáAVT-R-1 standard függőleges lábazat laposlejtőre, Vezetékes, viharos tervek szerint (idekapszolóford, nappali és szobák) U=VTZ-1075 U=230V nyomáscsökkentővel vezérelt ford. sz. szabályzott levegőventilátor, V=400m³/h, dp=100Pa, U=230V/50Hz/1~N-PE, Csatl. 01760, Hozzá: CS.1 szabályzó, Elszívó tehetőventilátorl (zárásával részszellőző).

Megjegyzés:

Legutóbbi rendszer Lindab Safe gumitömítéses rendszerrel szerelt, Szerelésre vonatkozó gyártó utasításokat be kell tartani.

Darabjegyzék külön tervekben.

Csatlakozás mállyal vagy legesatorna bilincsel.

Függőleges elvezető, beáramló legesatorna vezetéken Armalex/AC13 hőszigeteléssel.

Megrendelő:		Tel.: 66 324-951	
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata		E-mail: duna@duhajvar.hu	
2400 Dunaújváros, Városlátza Ter 12.sz.		Fax: 66 324-951	
Létesítmény megnevezése:		Részlet:	
Műk. Műk. Bővítés Konzerválása		Kivétel:	
2400 Dunaújváros, Március 15. T. 11. hsz.730/57		M 1:100	
Rajz megnevezése:		Dátum:	
Szellőzés ábrázol		2016. nov. 16.	
Ugyazató:		C-04-0053	
Varga István		C-04-0390	
Készítve:		Varga Róbert	