

TŰZSZAKASZOK KIALAKÍTÁSA, CSATLAKOZÁSA

Makk Marci Bölcsőde


Dunaújváros, Március 15. tér 11.

JELMAGYARÁZAT:

A piros kitöltéssel jelölt szakaszok tűzgátló építményszerkezetekkel kialakított épületrészek:

- tűzgátló fal (A2 (R)EI 45)
- fix tűzgátló ablak (D EI₂ 30-C)
- tűzgátló tömítés (EI 45)

- I. Tűzszakasz
A+D épületszárny
- II. Tűzszakasz
B+E épületszárny
- III. Tűzszakasz
C épületszárny
- IV. Tűzszakasz
F épületszárny



SIGNAL OFFICE Tűz- és Munkavédelmi Tervező- Szolgáltató Kft.		Cím: 3739 Békás, Csurgó út 31. II/33. Tél: +3620924-4038 Web: www.signal.hu E-mail: info@signal.hu
Datum: 2016. november	Létszámlény megnevezése: MAKK MARCI BÖLCSŐDE	Szerkesztő: Sajó Lajos
Rajzszám: 05/2016-K-01	2400 DUNAÚJVÁROS, MÁRCIUS 15. TÉR 11., IRSZ.: 730/57	2016. 04. 10-07 TUD 04-000-01
Méretarány: M=1:100	Rajz megnevezése: KIVITELI TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS	Megjegyzés: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tervezők: KIVITELI	RAJZOS MELLÉKLET	
Tervezők: Tervezők	ALAPRAJZ	
Verziószám: 1.0	CAD munkatárs: Ruma Csaba	