




Jelmagyarázat

- 

Villámvédelmi felfogórúd, 3 m-es horganyzott acélcső, min. 2 m túlnyúlással, átm. 1 1/2 coll, szívócsúccsal.
A meglevő rozsdás felfogórúd cseréje.
- 

Meglevő rúd földelő. Állapotát le kell ellenőrizni ! Amennyiben nem megfelelő, a következő földelőt kell telepíteni :
OBO 213 /3000 / DIN, 3 m hosszú, rend. szám : 5003 04 0
csatlakozás a főelosztóhoz átm. 10 mm horg köracélal.
- 

Meglevő kör földelő. Állapotát le kell ellenőrizni !

Villámvédelmi besorolás : R1 - M2 - T5 - K2 - H3
A védelem fokozata : V4c - L1o - F1/r - B2

Áramütés elleni védelem: Nullázás /TN/ Kapcsolatos tervek : GE-1 ... 12

<div>Rajzszám:</div> <div>GE-12</div>	A létesítmény megnevezése: Makk Marci Bölcsőde Korszerűsítése	Dátum: 2016. 11.
	A terv megnevezése: Villámvédelem	Méretarány: 1 : 250
	Tervező: Fekete Ferenc, építményvillamossági vezető tervező V-Vn-04-0239, Mobil : 06-20 / 9277-767	Tervező munkatárs : Balogh Csaba, villamosmérnök