


MEGJEGYZÉS:

A tűzszakasz határokon átvezetett kábelek esetén, az átvezetéssel érintett szerkezetre előírt tűzállósági határértékű tűzgátló tömítést kell alkalmazni!

A kiürítési útvonalat megvilágító biztonsági világítás lámpáit (külön) a villamos tervek tartalmazza. A jelen rajz csak az irányfény lámpák helyét tartalmazza!

JELMAGYARÁZAT:



| | | |
|---|--|---|
| SIGNAL OFFICE Tűz- és Munkavédelmi Tervező- Szolgáltató Kft. | | Cím: 3739 Sándor, Csongrád-úti út 31. II./33. Tel: +362024-4038 Web: www.signal.hu E-mail: info@signal.hu |
| Datum: 2016. november | Létszámlény megnevezése: MAKK MARCI BÖLCSDŐ | Szerkesztő: Sajti Lajos |
| Rajzszám: 05/2016/K-02 | 2400 DUNAVÁROS, MÁRCIUS 15. TÉR 11., IRSZ.: 730/57 | 2016. 04. 10-07 2016. 04. 10-07 |
| Méretarány: M=1:100 | Projekt megnevezése: KIVITELI TŰZVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS | Megjegyzés: Dunaváros Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| Terveztípus: KIVITELI | Rajzos melléklet: RAJZOS MELLÉKLET | 2400 Dunaújváros, Vasvári Pál utca 1. |
| Tervezdokumentáció | TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, | — <input checked="" type="checkbox"/> — CAD munkafájl: Runk Csaba |
| Verziószám: 1.0 | MENEKÜLÉSI IRÁNYOK | |

Ezen terv a Signal Office Kft. szellemi alkotása. Az 1999. évi LXVIII. törvény 67.§-a értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.