

2-2022/10662

DMJV Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály

2022. MÁRC 02.

Érk.: 4

Üi.: Közig. O.

Atv.: 4

KP/12407/2022

Kihígg: 2022.03.03.

Levekl: 2022.03.25.

U.U.W



Fejér Megyei Kormányhivatal

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Jegyzői Titkárság

2022. MÁRC 01

Érkezett

DMJV Polgármesteri Hivatala
Hatósági Főosztály

Közigazgatási Osztály

Érk.: 2022. MÁRC 02.

Atv.: 4

Üi.: Bón B.

Oszt.v.: L. Lely

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhelye: 7626 Pécs, Búza tér 8/A.) megbízásából az MVM XPert Zrt. által benyújtott kérelem alapján a Perkáta-Dunaújváros Dél, Dunaújváros OVIT-Sárbogárd 132 kV-os távvezetési kapcsolatok létesítésének előzetes vizsgálat tárgyában eljárás indult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. számú mellékletének 76. pontja alapján.

Tárgyi eljárás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyvé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet alapján.

A Rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében közhírré teszem az alábbiakat:

Az ügy tárgya: előzetes vizsgálati eljárás az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. kérelmére a Perkáta-Dunaújváros Dél, Dunaújváros OVIT-Sárbogárd 132 kV-os távvezetési kapcsolatok létesítésének tárgyában

Az eljárás megindításának napja: 2022. február 25.

Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 45 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdésében foglaltak.

Az eljáró hatóság megnevezése:

Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság)

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Ügyfelfogadási idő: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰

Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰

Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Kedd, Csütörtök: nincs ügyfelfogadás!

A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (Cégkapun keresztül, E-papíron), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot. Elérhetőségeink az első oldallap alján találhatóak.

Ügyintézők neve és hivatali elérhetősége:

Kleiber-Bujdosó Julianna, Hornich Zsuzsa

Telefon: 06-22-514-300

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyszámunkra!

8000 Székesfehérvár, Szent István-tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137.

Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766

Telefon: (22) 514-300, Fax: (22) 313-564, E-mail: kornyeztvedelem@fejer.gov.hu

Ügyfelfogadás: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰; Szerda: 8³⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15³⁰; Péntek: 8³⁰-12⁰⁰

Y:\DokuTar\TERVEZET(OSAP)\2022\ESZO-FVO\vájelkoztatás\FE_KTF_3081_2022_közlemény.docx

A tevékenység ismertetése:

A térségben fog létesülni az SK Innovation CO., Ltd. beruházása, amely 130 MW többlet teljesítmény-igényt jelent. Az E.ON által készített előzetes hálózatszimuláció, terhelés és feszültség állapot számítások eredményeként bizonyos üzemállapotban, illetve hálózatkép esetén a Perkáta és Dunaújváros OVIT átviteli táppontok közötti egyik távvezeték jelentősen túlterhelődhet. Szükségessé vált emiatt a Dunaújváros térségében lévő főelosztóhálózat megerősítése, mely a vizsgálatok szerint a jelenlegi hálózatkép módosításával megvalósítható.

A létesítés során a Dunaújváros OVIT – Dunaújváros Dél, valamint a Perkáta-Sárbogárd állomásokot összekötő 132 kV-os távvezetékek kerülnek felhasításra. Az átalakítás Dunaújváros, illetve Nagyvenyim települések közigazgatási területén fekvő ingatlanokat érint.

A csatlakozáshoz szükséges meglévő távvezeték szakaszok átépítésének bemutatása, volumene:

- Névleges feszültség: 132 kV
- Áramnem: háromfázisú, váltakozó
- Frekvencia: 50 Hz
- Rendszerszám: kettő
- Oszlopok: „Budapest I.”, „Budapest II.”, Debrecen AKF kétrendszerű rácsos acélszerkezetű oszlopok (egy védővezetős kialakítással)
- Alapozás: Monolit vasbeton súly- vagy lemezalapok
- Áramvezető sodronyok: 3×250/40 ACSR acél-alumínium sodrony fázisonként
- Védővezető sodronyok: 1x95/56 ACSR
- Nyomvonalhossz: 2,71 km

A tervezés az MSZ EN 50341-1:2013 és MSZE 50341-2:2019 szabványok szerint történik.

A 132 kV-os távvezetékek biztonsági övezete a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 6. § (1) szerint a távvezeték mindkét oldalán a szélső nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért 13,0-13,0 m-ig terjed.

A telepítés megkezdésének tervezett időpontja: 2022. IV. negyedév. A telepítés várható időtartama: 6 hónap. A működés megkezdésének várható időpontja 2023. II. negyedév.

A vélelmezett hatásterület kiterjedése:

A távvezeték nyomvonala és biztonsági övezete az alábbi ingatlanokat érinti:

Település	Érintett helyrajzi számok
Nagyvenyim	07/23; 07/24; 05/4; 04/15; 04/16; 04/17; 04/18;
Dunaújváros	0142/37; 0142/44; 0142/43; 0142/42; 0142/41; 0142/40; 0142/39; 0142/38; 0142/13; 0122/1; 0134/40; 0134/37; 0134/34; 0312; 0134/69; 0134/72; 0134/109; 0134/110; 0134/111; 0134/112; 0134/138; 0134/92; 0134/93; 0144/7; 0146/29;

A kivitelezési szakaszban a legnagyobb hatásterület zaj- és rezgésvédelmi szempontból adódott, melynek nagysága 174 m. A számított hatásterületi távolságon belül zajvédelmi szempontból védendő létesítmény nem található.

Az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot:

A Környezetvédelmi Hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján (<http://kornyeztvedelem.fmkh.hu>) történő közzétételéről.

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

Az eljáró Környezetvédelmi Hatóság megnevezését és elérhetőségét a Közlemény 1. oldala tartalmazza.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint, ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártoknak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a civil szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a Környezetvédelmi Hatósághoz történő benyújtásával igazolhatja.

A Környezetvédelmi Hatóság az Ügyfél számára ügyfélfogadási időben biztosítja – az Ákr. 5. § (1) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében foglaltak alapján fennálló – nyilatkozattételi, valamint iratbetekintési jogai gyakorlásának lehetőségét.

Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a Rendelet 5. § (6) bekezdése az irányadó.

A Rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság a következő döntéseket hozhatja:

- a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások; valamint
 - jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembe vételével a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit, és ha a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
- b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
- c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merült fel,
 - ennek tényét rögzíti és – az alábbi pontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.
 - ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.
 - ha a tervezett tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása és az a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a tervezett kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni;
- d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembe vételével írja elő.

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. március 1.

A közlemény kifüggesztésének időtartama: 21 nap.

Székesfehérvár, *időbélyegző szerint*

Dr. Simon László
kormány megbízott
névében és megbízásából

Rákóczi Mária
osztályvezető